

[Digite aqui]



Um novo Espumoso.
Uma nova visão.

Prefeitura Municipal de
Espumoso

Espumoso, 03 de março de 2020.

JULGAMENTO AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

À ABCT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TUDOS DE CONCRETO, CNPJ 04883681/0001-63

PREGÃO PRESENCIAL 004-2020

Recebo a impugnação interposta pela ABCT, acima qualificada, eis que tempestiva.

De acordo com as razões apresentadas pela impugnante, foram analisadas e opino pelo **indeferimento** do pedido, conforme razões que seguem.

- 1) Custo: de acordo com os orçamentos feitos para composição de preços realizados no mercado de nossa região, as quais não produzem o tipo PB, fica uma diferença bastante significativa em relação aos tubos MF.
- 2) Histórico: os tubos tipo MF são utilizados há muitos anos, não havendo necessidade de substituição por quebra próximo a junta.
- 3) Local de instalação: serão utilizados em locais onde não há grande esforço vertical de compressão e pequeno fluxo de trânsito.

Portanto, optamos pelo **indeferimento** do pedido de impugnação.

Atenciosamente,

DOUGLAS FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL